01.31

cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

1 : 15



2-2



WIDOK Z GÓRY



ZASTOSOWANIE

1. Do odprowadzenia wody z jezdni ograniczonej krawężnikiem, gdzie wykonanie kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione
2. Rozstaw wpustów – jako funkcja dopuszczalnego napełnienia ścieku drogowego

MATERIAŁY na 1m ścieku.

1.	Beton klasy B 200	– 0,03	m^3 (na 1 wpust)
2.	Płyta ściekowa	– 4,00	szt (1 m ścieku)
3.	Podsypka cem. piask. 1:4	– 0,06	m^3
4.	Zaprawa cem.-piask. 1:2	– 0,004	m^3

UWAGA!
W rejonie projektowanych ścieków nie dopuszcza się parkowania pojazdów na chodnikach (oznakować)

Transprojekt

ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

PREFABRYKOWANY ŚCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY"

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy

STOP

"DRO-BUD"

77-400 ZŁOTÓW UL. FR. BARTOSZA 12
telefon/fax: (0-67) 263-55-37
NIP 767-102-63-49 REGON 570851067

INWESTOR

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Kołobrzeska 60B/2
78-600 Wałcz

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z
Strączno – Nakielno

TYTUŁ: Ściek podchodnikowy KPED – 01.31

NR 5

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jerzy Wiśniewski	Drogowa	NN-8345/769/84	01.10.2015	
Sprawdzający					
Opracował					
Sprawdzający					

STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY	SKALA
Projekt Budowlany	2015		1:15