

IF.272.1.2.2012

Wałcz, dnia 23 kwietnia 2012 r.

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „przebudowa drogi powiatowej 1984 z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084”

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2012 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

1. „*Proszę o wyjaśnienie :Na przekrojach normalnych występuję geosiatka , natomiast w przedmiarach brak jest takiej pozycji. Proszę o odpowiedź czy należy przyjąć do wyliczenia siatkę , jeśli tak to proszę o określenie ilości i parametrów materiału.*”

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa która stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Należy przyjąć 612 m2 geosiatki (612 mb * 1 m szerokości). Parametry geosiatki stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

z up. STAROSTY
[Podpis]
Marta Suska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Funduszy Pomocowych

.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)