IV Piętro

„T-4" YKY 5×16,0 RL37

III Piętro

„T-3" YKY 5×16,0 RL37

II Piętro

„T-2" YKY 5×16,0 RL37

I Piętro

„T-1" YKY 5×16,0 RL37

Parter

Rozdzielnica „RG"

380/220 C52

IPZOT 300/5A

6

SLP-400

AP 40×5

4×ALY240

315

FeZn 25×4

R≤10Ω

YAKY 4×185

YAKY 4×185

W-1 SLP-250 16 50 25 25

YDY 5×6,0

YDY 5×6,0

W-2 SLP-250

AP 40×5

DEHNport

W-3 SLP-250 40 40 63 63 63 63

RG'

YDY 5×6,0

YDY 5×2,5

YKY 5×16,0

„TP"

„TS"

W-4 100/250

W-5 250

W-6 250

WD-1

WD-2

„TK"

YKY 4×50 RL37

Piwnica

„TO"

„TA"

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 WAŁCZ

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej – Wałcz		
Obiekt:	Zespół Szkół Rolniczych Wałcz		
Treść:	Ideowy schemat zasilania Instalacje elektryczne wewnętrzne		
Projektował: mgr inż. J. Birula		**Data:** 03.98 r.	Nr rys. 13